

Информация о предписаниях и их устранении (указываются все предписания, представленные, которые были выявлены ранее 2022 года, а также в 2023 году, устранены в 2023 году (в том числе, которые были выявлены ранее) или устранение замечаний запланировано на последующие года (например 2023 г., 2026 г. и т.д.)

№ п/п	Наименование организации (кратко)	Наименование надзорного органа, выявившего нарушение, год выявления	Содержание нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Срок устранения согласно предписания	Когда устранено (месяц, год)	Планируемая дата устранения (месяц, год)	Если не устранено указать Какая работа уже проделана	Вид предстоящих работ	Количество требуемых денежных средств на устранение нарушения
1.		Главное управление МЧС России по Челябинской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Троицку, Октябрьскому и Челябинскому району	1. Не обеспечено конструктивное исполнение эвакуационных путей безопасности эвакуацию людей при пожаре, а именно: в пределах лестничного марша в левом и правом крыле здания допускается устройство ступеней различной высоты. 2. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, а именно: высота ограждений лестниц в лестничных клетках составляет менее 1,2 метра. 3. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, а именно: отделка ступеней лестничного марша в левом и правом крыле здания выполнено горючими материалами.	1. Подготовлен локально сметный расчет ремонт лестничных маршей и площадок. 2. Получено заключение о достоверной сметной стоимости. 3. Подготовлен ИМЦК на ремонт лестничных маршей и площадок. Документы направлены в Министерство социальных отношений.	Ноябрь 2024г.	-	Ноябрь 2024г.	1. Подготовлен локально сметный расчет ремонт на лестничных маршей и площадок. 2. Получено заключение о достоверной сметной стоимости. 3. Подготовлен ИМЦК на ремонт лестничных маршей и площадок.	Противопожарное мероприятие по ремонту.	1 004 780,95 тыс. руб.

Директор

Е. П. Гасс
(Ф.И.О.)

Исполнитель

О. А. Белая
(Ф.И.О.)

8(35158)26004
(телефон)